


410MC03MC01		410MC03MC02		410MC03MC03	410MC03MC04
电源备用 50A	电源备用 50A	电源备用 100A		电动推杆备用 1.5kW	#1 入库提升机软启动柜 75kW
收尘器控制箱 0.1+1.1+15kW 511BF05EC01	收尘器控制箱 0.1+1.1+15kW 511BF06EC01	UPS电源 10kVA 511UP11UP01	电源备用 50A	风机备用 7.5kW	
收尘器控制箱 0.1+1.1+15kW 511BF07EC01	收尘器控制箱 0.1+1.1+15kW 511BF08EC01	控制电源 511HN10HN01		电动截流阀 1.5kW 511AS01VV03	
电源备用 16A	电源备用 16A	电动截流阀 1.5kW 511AS01VV01		电动截流阀 1.5kW 511AS01VV04	
电源备用 16A	电源备用 16A	电动截流阀 1.5kW 511AS01VV02		电动截流阀 1.5kW 511AS01VV05	
检修电源箱 100A 511EZ05QS01		电动侧三通分料阀 1.5kW 511MW01MT01		电动侧三通分料阀 1.5kW 511MW02MT01	#2 入库提升机软启动柜 75kW
电源进线 630A		1# 入库提升机辅传电机 5.5kW 511BE01MT02		2# 入库提升机辅传电机 5.5kW 511BE02MT02	
		风机 7.5kW 511FN01MT01		风机 7.5kW 511FN03MT01	
		风机 7.5kW 511FN02MT01		风机 7.5kW 511FN04MT01	
					511BE02MT01

馈电回路一览表



抽屉柜排列示意图

版权所有，不得复制、使用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.



中联合创
ZHONGHE JIANHESHUANG

中联合创设计有限公司
CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO.,LTD

■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHIT.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给 排 水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

版次 REV.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
建设单位 CLIENT 大连水泥集团有限公司大连水泥厂		
项目名称 PROJECT 大连水泥集团有限公司新建熟料堆棚及水泥库项目		
子项目名称 SUB-PROJECT 410-制成电力室		
图纸名称 TITLE 馈电回路一览表		
审 定 APPROVED BY	谢迎林	靳迎林
审 核 EXAMINED BY	田莉	田莉
项目负责 PROJECT CHIEF	王涵	王涵
专业负责 SPECIALTY CHIEF	于芳	于芳
校 对 CHECKED BY	孟凡斌	孟凡斌
设 计 DESIGNED BY	贺纯杰	贺纯杰
制 图 DRAWING BY		
图号 DRAWING NO. 410-N31-001		
业务号 JOB NO.		
出图日期 DATE		
专 业 DISCIPLINE	电 气	设计阶段 STAGE
比 例 SCALE		施 工 图 SIZE
条形码、二维码 BARCODE, QR CODE		